

CONTROLE + INTERVENTIE	1 x dag	1 x week	x maand	x 1/2 jaar	1 x jaar	PROBLEEM / OPLOSSING
CONTROLE OLIEDRUK : 0,5 <-> 3 Bar	X		X	X	X	olie niveau bijvullen
OLIELEKKEN	X		X	X	X	herstelling verplicht
OLIEPEIL		X	X	X	X	olie niveau tussen indicatoren
VERVANGEN OLIE + OLIEFILTER				X	X	MAX 500 uur (1° onderhoud na 10u)
WERKDRUK - MAX DRUK	X		X	X	X	zie manual - afh pomptype
VERVUILING LUCHTFILTER	X		X	X	X	uitblazen of vervangen
VERVANGEN LUCHTFILTER			X	X	X	
VENTILATOR + RADIATOR		X	X	X	X	uitblazen of vervangen
STAAT AANDRIJFING (V-RIEM,CARDAN)	X		X	X	X	bijspannen of vervangen
TEGENGESTELD DRAAIZIN BIJ EINDE CYCLUS	X		X	X	X	defecte terugslagklep
UITBOUWEN TERUGSLAGKLEP				X	X	reinigen+vervangen bij defect
SPANHULS - SPANBAND		X	X	X	X	bijspannen of vervangen
LUCHTLEKKAGE	X		X	X	X	bijspannen of herstellen
WERKING OVERDRUKKLEP	X		X	X	X	vervuiling => vervangen
SMEREN KRUIKOPPELINGEN			X	X	X	
NAZICHT BOUTVERBINDIINGEN				X	X	
OPGELET: <ul style="list-style-type: none"> - respecteer max rotatie snelheid - enkel controle en interventie bij stilstand en koude compressor - bij lange stilstand: olielaagje op rotor voorzien - steeds manual consulteren + voorgeschreven olien gebruiken 						



